

Pytanie nr 1: Proszę o więcej szczegółów odnośnie zagadnienia: "Ściany szklane w systemie profilowym ui 45 ze szkłem laminowanym stratobel 4.4.1 lub akustyczne ui 80", a mianowicie: Czy dane przeszklenie ujęte zostało w zestawieniu stolarki?

Odpowiedź nr 1: *Wszystkie okna, drzwi i witryny zostały ujęte w zestawieniach. Rys. nr A-15, A-16, A-18.*

Pytanie nr 2: Proszę o wyjaśnienie czy ten rodzaj szkła należy wykorzystać do stolarki okiennej lub drzwiowej?

Odpowiedź nr 2: *Tak ten rodzaj szkła należy wykorzystać do stolarki okiennej i drzwiowej.*

Pytanie nr 3: Jeżeli są to konstrukcje dodatkowe - poza zestawieniem stolarki, to proszę o dostanie brakujących rysunków.

Odpowiedź nr 3: *To nie są konstrukcje dodatkowe.*

Pytanie nr 4: Proszę o jednoznaczną informację czy stolarka okienna w budynku – „Centrum Badawczo-Rozwojowe – Misja White Hill – Podlaska Strategia Sukcesu B + R + J w Mechanizacji Rolnictwa” ma być wykonana z profili PCV czy aluminium. \oraz.

Odpowiedź nr 4: *Stolarka okienna powinna być wykonana z profili PCV. Witryny zewnętrzne i wewnętrzne – aluminiowe. Stolarka okienna w pokojach nr 207 i 206 powinna być wykonana z aluminium.*

Pytanie nr 5: Jakim parametrom ma odpowiadać fototapeta i tapeta winylowa oraz czy pomieszczenia w których występuje tapeta wszystkie ściany mają być tapetowane?

Odpowiedź nr 5: *Fototapeta w całym pomieszczeniu. Produkt z polskimi atestami trudno palności na podłożu lateksowym zalaminowanym. Montaż na styk bez zakładek. Gwarancja min. 2 lata. Gramatura powyżej 200gr/m²*

Tapeta winylowa min. 350gr/m² ; okleina winyl na siatce bawełnianej; atesty polskie trudno palności; całkowicie zmywalna; certyfikaty VINYL PLUS

W pomieszczeniach, w których występuje tapeta wszystkie ściany mają być tapetowane.

Pytanie nr 6: Jaki rodzaj tynku oraz styropianu należy zastosować przy dociepleniu ścian metodą lekko mokrą?


Odpowiedź nr 6: *Tynk zewnętrzny – cienkowarstwowy silikonowy, barwiony w masie, zatarty na gładko. Boniowanie – Przed wykończeniem elewacji tynkiem cienkowarstwowym wykonać boniowanie jak na rysunkach elewacji - tak, aby tynk imitował alucobond. Należy zastosować styropian grafitowy elewacja EPS 033.*

Pytanie nr 7: Czy jako izolację poziomą fundamentów, podłogi hali, podłogi na gruncie należy zastosować 2 x papę izolacyjną na lepiku?

Odpowiedź 7: *Tak w poziomie parteru. Dla piwnic należy zwrócić uwagę na opis w konstrukcji dotyczący uszczelnień.*

Pytanie nr 8: Proszę o dostanie przekroju przez warstwy nr.11 (piwnica - pom. 05)

Odpowiedź 8: *Zamawiający nie posiada tego przekroju.*




WHITE HILL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Żurawia 21/3.08, 15-540 Białystok
NIP: 966210104, KRS: 0000590479
REGON: 2031909600000
Adam Ławicki
Przesłany Z zarządu
White Hill Sp. z o. o.

Pytanie nr 9: Czy w wycenie/kosztorysie należy uwzględnić warstwy tak jak na przekrojach?

Odpowiedź nr 9: *Tak z uwzględnieniem odp. pkt 7.*

Pytanie nr 10: Z jakiego szkła ma być wykonana balustrada szklana oraz proszę o uszczegółowienie rysunku balustrady ze stali nierdzewnej (średnica profili)

Odpowiedź nr 10: *Balustrady należy wykonać jako balustrady systemowe jednego producenta. W balustradach szklanych należy stosować szkło bezpieczne. System listwowy bez szprosowy. Szkło ESG i VSG, grubość 10mm na 10mm, pochwyt systemowy lakierowany na RAL 9005*


WHITE HILL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Żurawia 71/3.08, 15-540 Białystok
NIP: 9662101064, KRS: 0000590479
REGON: 3431793700000


WHITE HILL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Żurawia 71/3.08, 15-540 Białystok
NIP: 9662101064, KRS: 0000590479
REGON: 3431793700000
Adam Ławicki
Prezes Zarządu
White Hill Sp. z o. o.